

KIELECKI PARK  
TECHNOLOGICZNY

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY  
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce  
e-mail: [biuro@technopark.kielce.pl](mailto:biuro@technopark.kielce.pl)

Znak sprawy: KPT-DNIRI. 270.1.12.2015

Kielce, dnia 21.04.2015 r.

**INFORMACJA  
dla Wykonawców nr 1**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**„Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z carportami na parkingu ZIT wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

**Pytanie 1:**

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych wykonanych w technologii krzemowej "back-contact" ale bez funkcji samoodszraniającej (NoFrost), przy zachowaniu mocy całkowitej systemu?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie 2:**

Czy zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów modułów fotowoltaicznych, przy zachowaniu mocy systemu?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie 3:**

Czy zamawiający dopuszcza zmianę aparatury, która jest równoważna, zgodna z projektem, oraz posiada odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający będzie badał równoważność na etapie realizacji robót.**

**Pytanie 4:**

Termin zakończenia wszystkich robót: do 30.08.2015 r. (pkt. 8 SIWZ). Czy uwzględniając ew. procedurę odwoławczą, a więc przedłużenie ważności oferty i przesunięcie terminu podpisania umowy Zamawiający uwzględnił obiektywny brak możliwości dochowania terminu oznaczonego, co do daty z uwagi na skrócenie terminu realizacji. Prosimy o określenie terminu w formie okresu oznaczonego w dniach lub tygodniach.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu w pkt. 25.3.1 lit c i d SIWZ.**

**Pytanie 5:**

W pkt. 9.2.1.2 SIWZ warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia zawiera wymóg: dwie roboty budowlane, każda związana z budową konstrukcji stalowych wraz instalacjami fotowoltaicznymi o łącznej mocy min. 50 kW (mocy pozyskanej). Wartość wskazanego zakresu każdej z robót wynosiła min. 2 000 000,00 zł brutto. Bezsprzecznie warunek łącznego spełnienia dwóch niezależnych parametrów: mocy i wartości brutto jest prawdopodobnie niezamierzonym naruszeniem fundamentalnej zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania. Wnosimy o rozdzielenie ww. parametrów i wyrażenie zgody na spełnienie warunku na zasadzie alternatywy rozłącznej: łącznej mocy min. 50 kW (mocy pozyskanej) lub wartość wskazanego zakresu roboty budowlanej związanej z budową konstrukcji stalowych wraz z instalacjami fotowoltaicznymi min. 2 000 000,00 zł brutto.




**ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ZASTĘPCA DYREKTORA

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej



## KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY  
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce  
e-mail: [biuro@technopark.kielce.pl](mailto:biuro@technopark.kielce.pl)

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku.

**Pytanie 6:**

Zgodnie z pkt. 25.2.2.2 Zamawiającego przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku: Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej. Prosimy o wyjaśnienie zapisu, gdyż dokumentacja jest kompletna i zgodna z celem któremu ma służyć. Ewentualne błędy nie mogą obciążać Wykonawców, szczególnie w zakresie wyceny opartej o ryczałt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis, gdyż jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązany jest zabezpieczyć swoje interesy. W przypadku stwierdzenia niezasadności wykonania robót, które wynikają z błędów stwierdzonych w dokumentacji musi dokonać weryfikacji ustalonego wynagrodzenia.

**Pytanie 7:**

Zgodnie z pkt. 25.2.4 Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że;

a) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

Nie każda zmiana materiałów np. na równoważne spowoduje obniżenie kosztów. Prosimy o doprecyzowanie zapisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis, który należy czytać z pozostałymi dwoma punktami gdyż podniesiony w pytaniu argument został w nich uregulowany.

**Pytanie 8:**

Prosimy o korektę zapisów w pkt. 26.5, 26.6 i 26.7 – terminy na wnoszenie odwołania w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje pkt. 26.5, 26.6 i 26.7 SIWZ, które po modyfikacji przyjmują brzmienie:

26.5 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

26.6 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

26.7 Odwołanie po wyborze oferty najkorzystniejszej określonej w art. 180 ust. 2 ustawy wnosi się w terminach wskazanych w pkt. 26.5.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
*Justyna Lichosik*




**ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej



KIELECKI PARK  
TECHNOLOGICZNY

[www.technopark.kielce.pl](http://www.technopark.kielce.pl)

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY  
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce  
e-mail: [biuro@technopark.kielce.pl](mailto:biuro@technopark.kielce.pl)

**Pytanie 9:**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej [www.bip.technopark.kielce.pl](http://www.bip.technopark.kielce.pl) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z uwagi na fakt, iż zamieszczona obecnie dotyczy „Rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej IT Kieleckiego Parku Technologicznego oraz wyposażenia laboratoriów IT/ICT w Zespole Inkubatorów Technologicznych KPT”.

**Odpowiedź:**

Właściwa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 13.04.2015 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA

*Justyna Lichosik*  
Justyna Lichosik



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Tablica ogłoszeń KPT: 21.04.2015r.