


Tablica ostrzegawcza



Uwagi:

1. Tablica ostrzegawcza – trójkąt o barwie żółtej z czarną obwódką i czarnym symbolem błyskawicy na kwadratowym białym tle.
2. Napis bezpieczeństwa – czarne litery na prostokątnym białym tle.
3. Wysokość zawieszenia – 1,5m do 3,0m nad ziemią.


Tablica numeracyjna



Uwagi:

1. Tablica numeracyjna – tło białe, cyfry czarne.
2. Wysokość zawieszenia – 1,5m do 3,0m nad ziemią.
3. Numer stupa: 4


Tablice fazowe



Uwagi:

1. Tablica fazowe – tło żółte, oznaczenia czarne.


Zamocowanie tablic fazowych




Uwagi:

1. Zabezpieczyć przed korozją przez cynkowanie.
2. Uchwyt przystosowany jest do kątowników pasa dolnego od 80 do 150

Rozmieszczenie tablic



GENERALNY PROJEKTANT <b>TERA GROUP</b> Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o.  <small>ul. Kości. ul. Kości. 2/2 - 25-514 Kielce t: 061-908-1150 fax: 061-908-23-70 e-mail: kielce@elektroprojekt.pl REGON: 260653634 / KRS: 0000441660</small>		Projektant mgr inż. Ł. Raczkowski nr upr. LUB/0049/PO/0E/13		DATA	FAZA
<b>Elektroprojekt S.A.</b>  25-520 Kielce ul. Targowa 18 tel. 041 344 52 42 fax: 041 368 23 70 e-mail: kielce@elektroprojekt.pl  ZAMAWIAJĄCY/INWESTOR Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny ul. Olszowskiego 6; 25-663 Kielce		Opracował G. Włeczorek		03.2017	PW
		Sprawdząjący mgr inż. C. Lasek nr upr. LUB/0003/PO/0E/10		SKALA %	BRANŻA ELEKTRYCZNA
		Dyrektor S. Sobaś nr upr. KL-617/94			
DOKUMENTACJA: Przebudowa linii napowietrznych WN 110kV w ramach wykonania uzbrojenia terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach.				FORMAT -	TOM 2/III
 Rok założenia 1951	TYTUŁ RYSUNKU <b>Tabliczki numeracyjne, fazowe i ostrzegawcze</b>		NR DOKUMENTACJI EP10/2155		ARKUSZ .
			NR ARCHIWALNY 10- 324 209		NR KOLEJNY <b>9</b> 8-06083