

WI.RIO.452.77.2017.PŁ.TK

DECYZJA Nr 77/RIO/2017

Na podstawie art. 39 ust. 3 + 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Kielce – Kielecki Park Technologiczny
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6
działającej przez pełnomocnika Stanisława Sobasia
reprezentującego firmę ELEKTROPROJEKT S.A.
25-525 Kielce ul. Targowa 18

złożonego dnia: 23.02.2017 roku

Działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce

WYRAŻAM ZGODĘ

Inwestorowi:

Gmina Kielce – Kielecki Park Technologiczny
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6

na lokalizację w pasie drogowym ulic: *Olszewskiego działka nr 6/346 obręb 0005.*

(celem umieszczenia) urządzenia: *linia elektroenergetyczna kablowa WN – 110 kV, 1 x mufa kablowa WN, rurociąg kablowy ziemny wraz z kablem światłowodowym oraz studnia kablowa teletechniczna typu SKR-2* zgodnie z lokalizacją szczegółową określoną wg załączonej mapy w skali 1: 500 (zał. nr 1) i następującymi warunkami zezwolenia:

- 1. Linie kablową i światłowodową układać we wspólnym wykopie w taki sposób, aby odległość pionowa między górną powierzchnią kabla i powierzchnią terenu była nie mniejsza niż 1,2 m, natomiast odległość pionowa między górną powierzchnią osłony światłowodu i powierzchnią terenu była nie mniejsza niż 0,7 m.*
- 2. Miejsce lokalizacji muf kablowych i miejsce załomu trasy linii kablowej należy oznaczyć betonowymi słupkami oznacznikowymi.*
- 3. Do wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym należy dołączyć aktualną decyzję na lokalizację urządzenia w pasie drogowym wydaną przez MZD w Kielcach.*
- 4. Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować istniejące uzbrojenie, zarówno to, które zostało naniesione poprzez inwentaryzację geodezyjną na mapach w ramach wcześniejszych inwestycji, jak również istniejące na trasie budowy kabla WN oraz rurociągu kablowego ziemnego.*
- 5. Kabel oświetleniowy krzyżowany przez projektowane urządzenia należy chronić rurą HDPE dwudzielną.*

6. *Projekt budowlany z załączonym protokołem z narady koordynacyjnej (ZUDP) należy uzgodnić w MZD w Kielcach.*
7. *Odtworzenie pasa drogowego wykonać zgodnie z warunkami określonymi przez MZD w Kielcach.*
8. *Zakres i sposób zabezpieczenia lub odtworzenia istniejącej zieleni, jeżeli występuje w obszarze oddziaływania planowanych robót, uzgodnić z Wydziałem Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce – Referat Zarządzania Zielonią, Ochrony Przyrody i Drzewostanu. Uzgodnienie dołączyć do wniosku o prowadzenie robót i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.*
9. *Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzeń obcych w związku z realizacją przedmiotowego zadania, koszt napraw w takich przypadkach ponosi Inwestor (Wykonawca).*
10. *Utrzymanie urządzeń w dobrym stanie technicznym leży po stronie ich posiadaczy - właścicieli.*
11. *W przypadku, jeśli będzie realizowana inwestycja polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie drogi, która będzie wymagać przełożenia w/w urządzeń, to koszt tego przełożenia ponosi właściciel urządzeń w terminie określonym przez zarządcę drogi.*
12. *Zajmowanie stanowiska w zakresie przejścia urządzenia przez działki nie będące w zarządzie MZD w Kielcach nie leży w naszej kompetencji.*

Decyzja jest ważna w okresie 12-miesięcy od daty jej otrzymania. Niniejsza decyzja nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym. Inwestor przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest do uzyskania:

- pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
- zezwolenia Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym, a następnie umieszczenia w nim obiektu lub urządzenia.

Wniosek na zajęcie pasa drogowego należy złożyć z miesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Za zajęcie terenu pasa drogowego w celu budowy kabli elektroenergetycznych i muf kablowych oraz za ich umieszczenie w pasie drogowym pobierane są opłaty, których wielkość zależy od czasu i powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego przez rzut poziomy urządzeń.

Uzasadnienie

Decyzja spełnia żądania wniosku przy zachowaniu w/w warunków zezwolenia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Aleja IX Wieków Kielc 3, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:

1 egz. mapy sytuacyjnej w skali 1:500

Otrzymują:

- 1 x Wnioskodawca: **Pan Stanisław Sobaś, Elektroprojekt S.A. 25-525 Kielce ul. Targowa 18**
- 1 x a/a MZD w Kielcach

Z up. Prezydenta Miasta Kielce
mgr inż. Monika Czekaj
Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach