



Znak sprawy: KPT-DPIRI.270.3.2017

Kielce, dnia 23.05.2017

### Informacja dla Wykonawców nr 4

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego – strefa B i C”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytania:

#### Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o jednoznaczną odpowiedź na pytanie 1. JAKI RODZAJ RUR PREIZOLOWANYCH NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W KOSZTORYSIE CZY ZE SZWEM, CZY BEZ SZWU.

W przedmiarze robót są pokazane jako rury stalowe ze szwem

W opisie technicznym- projekt wykonawczy- sieć ciepłownicza są rury stalowe bez szwu.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć rury zgodne z opisem technicznym – bez szwu.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Justyna Lichosik

