



LEGENDA:

- INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
- HP - 52
HYDRANT WEWNĘTRZNY 52 Z GAŚNICĄ
- Ø
ZAWÓR ODCINAJĄCY
- BA
ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY
- F
FILTR SIATKOWY

UWAGI:

- Wprowadzenie jakichkolwiek zmian dopuszczalne jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Projektanta.
- Przed przystąpieniem do prac wygląd oraz kolorystykę widocznych elementów instalacji należy uzgodnić z Inwestorem.
- Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie.
- Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać wg. wytycznych producenta.
- Dokumentację Projektu Wykonawczego należy rozpatrywać całościowo, uwzględniając zapisy opisu technicznego, części rysunkowej oraz pozostałych części projektu. Elementy nie ujęte w którejkolwiek części opracowania należy uwzględnić.
- Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż. Przed rozpoczęciem robót, a także w ich trakcie należy dokonać koordynacji międzybranżowej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania połączeń na styku branż.
- Przed zakupem zestawu hydroforowego zweryfikować ciśnienie dyspozycyjne w sieci i w razie konieczności skorygować parametry pracy hydroforu.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	LPW SP. Z O.O. UL. ŻELIŃNA 38, 40-599 KATOWICE		
OBIEKT:	BUDOWA INKUBATORA LOGISTYCZNEGO – PN. "ROTTERDAM INC." ZLOKALIZOWANEGO W KIELCACH PRZY UL. OLSZEWSKIEGO NA DZ. NR EWID. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493.	NUMER RYSUNKU:	WK.08
ADRES:	KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO DZ NR: 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493 obręb ewidencyjny: 0005, jednostka ewidencyjna: Kielce,.	DATA:	08.2019
ETAP OPRACOWANIA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE		
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT INSTALACJI HYDRANTOWEJ		SKALA: —
INWESTOR:	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY UL. OLSZEWSKIEGO 6 25-663 KIELCE, REPREZENTUJĄCY GMINĘ KIELCE		FORMAT: A3+1
PROJEKTANT:	MGR INŻ. WOJCIECH SZEWCZYK	NUMER UPRAWNIENIA: SU/4614/PWS/12	PODPIS:
SPRWDZAJĄCY:	MGR INŻ. BARBARA SZEWCZYK	NUMER UPRAWNIENIA: SU/3842/PODS/11	PODPIS:
		NUMER UPRAWNIENIA:	PODPIS: