

LEGENDA:

- ZWODY POZIOME FeZn ø8
- POŁĄCZENIE SKRĘCANE
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ BEDNARKA FeZn 30x4mm ZATOPIONA W SŁUPIE KONSTRUKCYJNYM ZAKOŃCZONA MARKAMI STALOWYMI. POŁĄCZENIE Z INSTALACJĄ UZIEMIAJĄCĄ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNO-POMIAROWE.
- WPUST DACHOWY
- CENTRALA WENTYLACYJNA
- WENTYLATOR
- KLIMATYZATOR (JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA)

SZCZEGÓŁ WYKONANIA POŁĄCZENIA ATTYKI DO INSTALACJI ODGROMOWEJ



JEDNOSTKA PROJEKTOWA	LPW SP. Z O.O. UL. ŻELIWNA 38, 40-599 KATOWICE		
OBIEKT:	BUDOWA INKUBATORA LOGISTYCZNEGO – PN. "ROTTERDAM INC." ZLOKALIZOWANEGO W KIELCACH PRZY UL. OLSZEWSKIEGO NA DZ. NR EWID. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493.	NUMER RYSUNKU	PW_E_A1_122
ADRES:	KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO DZ NR: 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493 obręb ewidencyjny: 0003, jednostka ewidencyjna: Kielce,	DATA	08.2019
ETAP OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		
NAZWA RYSUNKU:	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ. RZUT DACHU	SKALA:	1:100
INWESTOR:	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY ul. OLSZEWSKIEGO 6 25-663 KIELCE, REPREZENTUJĄCY GMINĘ KIELCE	FORMAT:	A3+2
PROJEKTANT:	MGR INŻ. PAWEŁ MAŚLANKA	KUBOT UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ NR UPRAWN. 264/DOŚ/96/A	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:		KUBOT UPRAWNIENIA	PODPIS:
OPRACOWAŁ:		KUBOT UPRAWNIENIA	PODPIS:

A3+2