

[illegible]

Nazwa pliku: profile_inkubator Projekt: wodociąg

- I. Przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE100 SDR11 PN=1,6MPa.
 - II. PZestaw wodomierzowy zabudowany jest w pomieszczeniu technicznym.
 - III. Rury PE nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.
 - IV. Rurociągi układać na podsypce piaskowej o gr. 20 cm z zagęszczeniem min $I_s=0,97$.
 - V. Zastosować obsypkę piaskową o gr. 30cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem do $I_s \geq 0,97$.
 - VI. Przed rozpoczęciem prac należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej terenu i istn. uzbrojenia.
- W przypadku znacznych różnic między rzędnymi przyjętymi w projekcie a wynikającymi z inwentaryzacji należy zwrócić się do biura projektów celem przeliczenia spadków, nachyleń itp.
- VII. Rzędne terenu projektowanego określone zostały na podstawie pomiarów z mapy dla elementów istniejących oraz na podstawie interpolacji danych z projektu drogowego (plan warstwicowy, przekroje poprzeczne) dla elementów projektowanych. Są to rzędne orientacyjne. Rzeczywiste rzędne mogą odbiegać nieznacznie od przyjętych w projekcie. W takiej sytuacji rzędne pokrywy studzienek należy dostosować do rzeczywistej rzędnej projektowanego terenu z zachowaniem spadku przewodu

| | | | |
|----------------------------|---|--|--------------------------------|
| JEDNOSTRONA PROJEKTOWA: | LPW SP. Z O.O. UL. ŻELIŹNA 38, 40-599 KATOWICE | | |
| OBIEKT: | BUDOWA INKUBATORA LOGISTYCZNEGO – PN. "ROTTERDAM INC.", ZLOKALIZOWANEGO W KIELCACH PRZY UL. OLSZEWSKIEGO NA DZ. NR EWID. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493. | | NUMER RYSMUNKU: W_302_PP |
| ADRES: | KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO DZ NR: 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493 opřeb ewidencyjny: 0005, jednolitoska ewidencyjna: Kielce. | DATA: 08.2019 | |
| ETAP OPRACOWANIA: | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| BRANŻA: | INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE | | |
| MAZRA RYSMUNKU: | PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO | | SKALA: 1:100/500 |
| INWESTOR: | KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY UL. OLSZEWSKIEGO 6 25-663 KIELCE, REPREZENTUJĄCY GMINĘ KIELCE | | FORMAT: 485x297 |
| PROJEKTANT: | MGR INŻ. REGINA POMORSKA | NUMER UPRAWNIENIE: SLK/POOS/2762/09 | PODPIS: |
| SPRAWDZAJĄCY: | MGR INŻ. PATRYCJA KALINOWSKA | NUMER UPRAWNIENIE: 139/005/14 | PODPIS: |
| OPRACOWUJĄCY: | MGR INŻ. JOANNA POLISZER | | PODPIS: |