

PARAMETRY ROZDZIELNICY:

Stopień ochrony IP	40
Weryfikacja typu wg normy	IEC 61439-1,2
Stopień odporności mech. IK	10
Układ sieci	TNC-S
Napięcie znamionowe	400V AC
Prąd roboczy	100A
Prąd Isc	10kA

JEDYNOSTKA PROJEKTOWA	LPW SP. Z O.O. UL. ŻELIŃSKA 38, 40-599 KATOWICE	NUMER PRZELICZENIA	
ADRES:	BUDOWA INKUBATORA LOGISTYCZNEGO – PN. "ROTTERDAM INC." ZLOKALIZOWANEGO W KIELCACH PRZY UL. OLSZEWSKIEGO NA DZ. NR EWID. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493.	DATA:	08.2019
OPIS:	KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO	DATA:	08.2019
TYTUŁ OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
NAZWA PRZELICZENIA	SCHEMAT ROZDZIELNICY RP01	SKALA:	—
INWESTOR	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY UL. OLSZEWSKIEGO 6	FORMAT:	A4
PROJEKTANT	MGR INŻ. PAWEŁ MASIAŁKA	NUMER OPRACOWANIA	14
SPRAWDZAJĄCY		NUMER OPRACOWANIA	14
OPRACOWANIE		NUMER OPRACOWANIA	14



