

DPIRI.270.1.2020

Kielce dn. 27.05.2020r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 5

Dotyczy postępowania przetargowego na:

„Budowa Inkubatora Logistycznego pn. Rotterdam Inc.” w ramach projektu
„Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Zamawiający w nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących muru oporowego uzupełnia:

Przewiduje się zastosowanie ścianki jako grodzice stalowe o parametrach nie gorszych niż wskazane poniżej:

$I_y = 68\,380\text{ cm}^4/\text{m}$

$W_{el,y} = 3\,000\text{ cm}^3/\text{m}$

$S_y = 1710\text{ cm}^4/\text{m}$

$W_{pl,y} = 3\,450\text{ cm}^3/\text{m}$

Długość muru ok. 89 mb., zgodnie z projektem PZT; wysokość 2.7m. Przed ścianą oporową należy ułożyć palisadę o wysokości min. 1m. Jednocześnie Zamawiający potwierdza wykonanie balustrady stalowej na murze oporowym.

Dodatkowo, Zamawiający informuje, że na pytania, które wpłynęły po dniu 21.05.2020r. Zamawiający nie udziela odpowiedzi.

DYREKTOR

Justyna Michosik