Przebudowy istniejacej linii napowietrznej kolidującej z budową Kielckiego Parku Technologicznego na linię kablową od słupa nr 9 do słupa nr 13

- ⊂=⊃ – proj. rury osłonowe
- –·–·– – proj. linia kablowa 110kV Lt=708m Lk=3x745+2x67+3x10=2399[m]
- S8 – skrzyżowanie nr 8 proj. linii kablowej z istn infrastrukturą
- SP6 – skrzyżowanie nr 6 proj. linii kablowej z proj. infrastrukturą
- 82.66n – promień zafomu linii kablowej
- 1.50m – odległości proj. linii od urządzeń i terenu

Istn. słup 8/B2/M9+5
pozostaje bez zmian

Istn. słup kratowy
nr 7 relacji
GPZ Piaski - GPZ Chemar

3xAFL-6 240mm2 L=150m 15,5 kg/mm2
1xAFL-6 70mm2 L=150m 13,5 kg/mm2

Istn. przewody AFL-6 240mm2
zdemontować na czas montażu słupa
po montażu naciągnąć
NOWE PRZEWODY

Istn. słup 9/B2/P+5
do demontażu

Proj. słup
kratowy kablowy S1
typu B2/M6+10

Proj. trasa linia
kablowej WN110kV

Istn. słup kratowy
kablowy nr 8 relacji
GPZ Piaski - GPZ Chemar

Istn. słup nr 10/B2/M9+10
i linia napowietrzna
110kV do demontażu

Proj. trasa linia
kablowej WN110kV

Istn. słup nr 11/B2/P+2,5
i linia napow. 110kV
do demontażu

Istn. słup nr 12/B2/M3+5
i linia napowietrzna 110kV
do demontażu

Proj. trasa linia
kablowej WN110kV

Proj. słup kratowy
krańcowy kablowy S2
typu 10/B2/M6+10

Istn słup nr 13/B2/M3+10
i linia napowietrzna 110kV
do demontażu

3xAFL-6 240mm2 L=150m 15,5 kg/mm2
1xAFL-6 70mm2 L=150m 13,5 kg/mm2

Istn. przewody AFL-6 240mm2
zdemontować na czas montażu słupa
po montażu naciągnąć NOWE PRZEWODY

ORIENTACJA
SKALA 1:20000

województwo: świętokrzyskie
powiat: m. Kielce
gmina: Miasto Kielce
miasto: Kielce
ulica: Olszewskiego
obręb: 0005
działki: 5/18, 6/139, 6/320, 5/14, 6/321, 6/352

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
skala 1:500

Mapę wykonano:
1. w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "2000/7"
2. w układzie wysokości Kronstad 1960.

Mapa numeryczna powstała w wyniku wektoryzacji rastra mapy zasadniczej Miasta Kielce.
Granice nieruchomości (działek) przyjęto na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków.

Arkusz mapy zasadniczej:
7.144.17.24.3.2 E–3–4.

Układ "1965":
143.422.134.2
143.422.134.4

Kielce, 14.12.2010

Aktualizacje wykonał:
Wykonawca:
A2–GEO ERTMAN&WILK
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Andrzej Wilk
26–200 Końskie, ul. Strzelecka 16
tel. 0692413410
NIP 658–175–34–18 Regon 260231660
inż. Artur Erman
upr. 20074

PREZYDENT MIASTA KIELCE
Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
W obszarze oznaczonym linią czerwoną dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty potwierdzające przyjęto do zasobu grodzkiego w dniu:
Z upoważnienia prezydenta pod nr
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych
(data wpisu) (data, podpis, pieczęć imienna osoby przyjmującej)

Mapa sytuacyjno-wysokoś
do celów projektowych

obiekt: Kielce ul. Karola Olszewskiego
działki: 5/4, 5/14, 5/18, 5/26, 5/27, 6/344, 6/345, 6/348, 6/351, 6/352

obr.: 0005–m. Kielce
gmina: Kielce
powiat: kielecki
woj.: świętokrzyskie
arkusz mapy: 143.422.132.2, 132.4, 134.2, 141.1, 141.3, 143.1

skala: 1:500
rodzaj roboty: aktualizacja w zakresie oznaczonym kolorem czerwonym
stan na dzień: 18.08.2010
Zaświadcza się, że powyższe, na obszarze objętym aktualizacją, mapy zasadnicze obejmują informacji podziemne, o których istnieniu nie uzyskano informacji.

wykonawca:
A2–GEO ERTMAN&WILK
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
26–200 Końskie, ul. Strzelecka 16
NIP 658–175–34–18, Regon 260231660
tel. 692 413 410, 660 660 000
www.a2geo.pl, biuro@a2geo.pl

wykonali:
geodeta mgr inż. Andrzej Wilk Nr upr. 19990
geodeta inż. Artur Ertman Nr upr. 20074

LINIĘ KABLOWĄ UKŁADAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N SEP-E-004
OCHRONA PRZED PORAŻENIEM - UZIEMIANIE

Przebudowa odcinka linii napowietrznej WN 110kV relacji GK 2 Piaski - GZ WI na linię kablową na dz. ew. nr 5/27, 5/26, 5/14, 5/18 przy ul. Olszewskiego w Kielcach

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Piotrkowska 6, 25-510 Kielce
tel. +48 41 36 76 385

ARCAD Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
ul. KLIMONTOWSKA 20
31-139 KRAKÓW
tel. +48 12 643 64 00
e-mail: krakow@arcadpolska.pl

projektował	mgr inż. Piotr Kuźmiak	
sprawdził	inż. Paweł Zagraj	
kierownik	in.ż. Teodor Kuźmiak	

Linia energetyczna 110kV

Elektryczna

Projekt wykonawczy

Plan zagospodarowania terenu – trasa linii kablowej

skala	arkusz	data
1:500	—	01.2011
nr projektu	numer rysunku	nr wer.
15/KPT/2010	UPW/EWN/KPT	—