




|   |  |
|---|--|
| OZNACZENIE PROFILU:<br>POZIOM PORÓWNAWCZY |  |
| RZĘDNA TERENU PROJ.                       |  |
| RZĘDNA TERENU ISTN.                       |  |
| RZĘDNA OSI PRZEWODU                       |  |
| ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU                  |  |
| SPADKI, DŁUGOŚCI                          |  |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ                        |  |
| ODLEGŁOŚCI                                |  |
| HEKTOMETRY                                |  |

P.S.I./EPI-Grat. Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0  
Nazwa pliku: profile\_inkubator Projekt: co



- Przyłącze ciepłe wykonać z rur preizolowanych z impulsową instalacją alarmową.
- dokumentację rysunkową rozpatrywać z opisem.
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Węzeł ciepły nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
- ODWODNIENIE PRZYŁĄCZA NALEŻY WYKONAĆ DO STUDZIENKI SCHŁADZAJĄCEJ SCH

|                       |  |                    |                  |
|-----------------------|--|--------------------|------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | LPW SP. Z O.O.<br>UL. ŻELIŃNA 38, 40-599 KATOWICE  |                    |                  |
| OBJEKT:               | BUDOWA INKUBATORA LOGISTYCZNEGO – PN.<br>"ROTTERDAM INC." ZLOKALIZOWANEGO W KIELCACH<br>PRZY UL. OLSZEWSKIEGO<br>NA DZ. NR EWID. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493. | NUMER RYSUNKU:     | CO_402_PP        |
| ADRES:                | KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO<br>DZ NR: 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493<br>obręb ewidencyjny: 0005, jednostka ewidencyjna: Kielce.                                     | DATA:              | 08.2019          |
| TYTUŁ OPRACOWANIA:    | PROJEKT WYKONAWCZY   |                    |                  |
| BRANŻA:               | INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE  |                    |                  |
| NAZWA RYSUNKU:        | PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA CIEPŁA   | SKALA:             | 1:100/500        |
| INWESTOR:             | KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY UL. OLSZEWSKIEGO 6<br>25-663 KIELCE, REPREZENTACJA GMINY KIELCE   | FORMAT:            | 765x297          |
| PROJEKTANT:           | MGR INŻ. REGINA POMORSKA   | NUMER UPRAWNIENIA: | 534/P005/2762/09 |
| SPRZĘDZAJĄCY:         | MGR INŻ. PATRYCJA KALINOWSKA   | NUMER UPRAWNIENIA: | 138/D05/14       |
| OPRACOWUJĄCY:         | MGR INŻ. JOANNA POLUSZER   |                    |                  |