



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DŁUGOŚĆ PRETA	ILOŚĆ			DŁUGOŚĆ RAZEM			
				PRETÓW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETÓW	Ø12 A-IIIIN	Ø16 A-IIIIN	Ø32 A-IIIIN	Ø8 A-I
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m	m	m	m
SF-06 – 1 szt.										
	1	12	2826	14	1	14	39.6			
	2	16	2150	14	1	14		30.1		
	3	12	3826	10	1	10	38.3			
	4	16	3150	10	1	10		31.5		
	5	32	3026	4	1	4			12.1	
	6	8	1572	2	1	2				3.1
	7	12	1644	6	1	6	9.9			
RAZEM [m] :							87.7	61.6	12.1	3.1
MASA JEDN. [kg/m] :							0.89	1.58	6.31	0.39
MASA [kg] :							77.8	97.2	76.4	1.2
MASA CALK. [kg] :							252.6			

UWAGI

- WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, RZUTEM FUNDAMENTÓW ORAZ PLANEM WYKOTWIEN KONSTRUKCJI PREFABRYKOWANEJ.
- LOKALIZACJĘ STÓP FUNDAMENTOWYCH PRZEDSTAWIONO NA RZUCIE FUNDAMENTÓW.
- BETON ZAGĘSZCZAĆ ORAZ CHRONIĆ PRZED NADMIERNYM NASŁONECZNIENIEM LUB PRZEMARZANIEM.
- ZBROJENIE (GABARYTY ORAZ POŁOŻENIE WZGLĘDEM SZALUNKU) ZWYMIAROWANE ZOSTAŁO DO OSI PRĘTA.
- ZAGIECIA PRĘTÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z TAB.22 PN-B-03264:2002, JEŻELI NIE ZAZNACZONO INACZEJ.
- KONSTRUKCJĘ WYKONAĆ NA WARSTWIE BETONU PODKŁADOWEGO GRUBOŚCI 100mm.
- DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA MIERZCHU STOPY FUNDAMENTOWEJ: +5/-10mm..

±0.000=

OTULINA ZBROJENIA GŁÓWNEGO: 50mm
MATERIAŁ – BETON C20/25
STAŁ A-IIIIN (B500B), A-I
(wg wykazu zbrojenia)
BETON PODKŁADOWY: C8/10

PODKŁADKA DYSTANSOWA

1 szt./m²

NR 7 6 x Ø 12A-IIIIN l= 1644

NR 6 2 x Ø 8 A-I l= 1572

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	LPW SP. Z O.O. UL. ŻELIWNIA 38, 40-599 KATOWICE		
OBIEKT:	BUDOWA INKUBATORA LOGISTYCZNEGO – PN. "ROTTERDAM INC.", ZLOKALIZOWANEGO W KIELCACH PRZY UL. OLSZEWSKIEGO NA DZ. NR EWID. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493.	NUMER RYSUNKU: PW_K_3.1_106	
ADRES:	KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO DZ NR: 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493 obręb ewidencyjny: 0005, jednostka ewidencyjna: Kielce.,	DATA: 08.2019	
ETAP OPRACOWANIA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA:	KONSTRUKCJA		
NAZWA RYSUNKU:	STOPA FUNDAMENTOWA SF-06	SKALA: 1:20	
INWESTOR:	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY UL. OLSZEWSKIEGO 6 25-663 KIELCE, REPREZENTUJĄCY GMINĘ KIELCE	FORMAT: 297x594	
PROJEKTANT:	MGR INŻ. BARTOSZ PROKOP	NUMER UPRAWNIENI: SLK/5663/PODK/14	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. RAFAŁ HOFFMANN	NUMER UPRAWNIENI: SLK/3746/PBDD/15	PODPIS: