

DC W. INS. 0.275 FM HLB 4P

VSTOP 63A 3P

$P_n=23,3 \text{ kW}$
 $P_o=16,3 \text{ kW}$
 $I_o=28 \text{ A}$

X0

Zasilanie z rozdzielni RG
 NHXH 4x16

Urządzenie	Moc (kW)	Typ	Opis
KPP-1	0,02	KPP	KLAPPY PPOŻ
KPP-2	0,01	KPP	KLAPPY PPOŻ
KPP-3	0,02	KPP	KLAPPY PPOŻ
KPP-4	0,05	KPP	KLAPPY PPOŻ
KPP-5	0,01	KPP	KLAPPY PPOŻ
SAP-1	0,1	SAP	SYSTEM SAP
SAP-2	0,1	SAP	SYSTEM SAP
COD-1	0,1	COD	CENTRALA ODDYMIANIA
COD-2	0,1	COD	CENTRALA ODDYMIANIA
DSO-1	10	DSO	CENTRALA DSO
DSO-2	0,5	DSO	WYNIESIONY MIKROFON STRAŻAKA
JN-1	9,6	JN	JEDNOSTKA NAPIEWETRZAJĄCA
HRF	2,2	HRF	ZESTAW HYDROFOROWY
PRZ	0,5	PRZ	PRZEPUSTNICA