0,4kV-RGB

Nr odpływu	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Nazwa odpływu	Zasilanie z rozdz. 0,4kV RGK "PAWILON"	Ochronnik przeciwprzepięciowy	Rezerwa dla odbiorów technologicznych	Rezerwa dla odbiorów technologicznych	Rezerwa dla odbiorów technologicznych	Rezerwa dla odbiorów technologicznych	Rezerwa dla odbiorów technologicznych	Zasilanie rozdz. 0,4kV-TBDB	Rezerwa	Rezerwa	Zasilanie suwnicy	Zasilanie nagrzewnicy nr1	Zasilanie nagrzewnicy nr2	Zasilanie zestawu gniazd trójf. nr 1	Zasilanie zestawu gniazd trójf. nr 2	Zasilanie zestawu gniazd trójf. nr 3	Zasilanie zestawu gniazd trójf. nr 4	Zasilanie bramy nr1	Zasilanie bramy nr2	Rezerwa	Rezerwa	Zasilanie Linii świetlnej nr 1	Zasilanie Linii świetlnej nr 2	Zasilanie Linii świetlnej nr 3	Zasilanie Linii świetlnej nr 4	Zasilanie Linii świetlnej nr 5	Zasilanie Linii świetlnej nr 6	Zasilanie pomocnicze	Oświetlenie ewakuacyjne	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Moc [kW]	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Prąd [A]	<160		<250	<250	<250	<160	<160	<160	<63	<63	<63	<63	<63	<32	<32	<32	---	---	---	---	---	<40	<40	<40	<40	<40	<40	16	---	---	---	---	---	---	---	---





Wymiar 2100x1600

AMD	ZESPÓŁ PROJEKTOWY A M D 43-603 Jaworzno ul. Długoszyńska 6 tel. (032) 752 99 23, fax. (032) 752 93 52						
Projektował	mgr inż. Adam Kalita		04/0104/P/09/05		09.2013	Skalam	
Sprawdził	mgr inż. Adam Kalita		04/0104/P/09/05		09.2013	Skala: 1:100	
Rozw. rysunku:	Rozdz. 0,4–RGB. Schemat strukturalny				09.2013	Lokalizacja: KĘDZIORKI, UL. ŁUSZKOWSKA, DZIAŁKI NR. 5/26 OBRĘB 0005	
						Branża:	BUDOWLANA
						Nr rysunku:	E-1