

LEGENDA:

- CSP — Centrala Sygnalizacji Pożaru
- Czujka dymu
- Czujka ciepła
- Wskaźnik zadziałania
- Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP)
- Klapa odcinająca
- I/O — Moduł sterujący

gdzie:
- O1I3 - 1 wyjście / 3 wejścia
- O4I- - 4 wyjścia / 0 wejść
- O-I4 - 0 wyjść / 4 wejścia
- O2I4 - 2 wyjścia / 4 wejścia

- CODx — Centrala oddymiania (gdzie x - numer centrali)
- MKW — Moduł kontroli windy
- SZD — Centrala systemu zasysania dymu
- PSU — Zasilacz buforowy
- DSO — Dźwiękowy system ostrzegania
- Czujnik magnetyczny zamknięcia drzwi pożarowych
- Elektrozaczep rewersyjny

karpla konsulting sp. z o.o, ul. Brzozowa 17/15, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220307

INWESTOR	Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 24-663 Kielce	EDYCJA:	DATA: 09.2013
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 6/79; 6/80; 6/81; 6/332; 6/160; 6/161; 6/159; 6/162; 7/9 OBR. 0005 KIELCE przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach	BRANŻA: ELEKTRYKA	FAZA: PW
PROJEKT	PRZEBUDOWA, ROBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU WYŻSZEJ SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI NA POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOŁU INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH KPT.	SKALA: 1:100	NR RYS: SSP-05
TEMAT RYS.	System SSP - Piętro +3 - kondygnacja nadbudowana		

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. Jacek Baran upr. bud. nr MAP/0081/POOE/05	mgr inż. Paweł Kopydirski upr. bud. nr MAP/0378/POOE/08	

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)