



8
Bez zmian

9
Demontaż

Odcinek linii napowietrznej po nowej trasie
dl. ok. 207m

Projektowany kratowy słup kablowy przystosowany
do skablowania w przyszłości drugiej linii napowietrznej
WN 110kV Kielce Piaski - GPZ KZWM

Projektowana jenotorowa linia kablowa WN 110 kV, 280m
oraz 1 x kabel światłowodowy
wg warunków przebudowy nr
TE/P/3471/2008 z dnia 25.03.2008

10
Demontaż

Kolidujący odcinek linii napowietrznej
WN 110kV Kielce Piaski - GPZ KZWM do
demontażu dl. 560m

Linia WN 110 kV KIELCE PIASKI - GPZ KIELCE CHEŁMIAK ul. Olszewskiego
POMIĘDZY SŁUPAMI 8-9, 10-11, 12-13 KIELCE CHEŁMIAK ul. Olszewskiego
wg warunków przebudowy nr TE/P/3471/2008 z dnia 25.03.2008

11
Demontaż

12
Demontaż

12
słup
kablowy

Przeplanowana trasa linii kablowej 110kV
dl. 440m

Rysunek nr 4
Wariant II z
wykorzystaniem słupa
kablowego
1:1000