
A-A
LIKWIDACJA OKNA
PROJEKTOWANA OBUDOWA PŁYTĄ GKF O ODPORNOSCIOGNIOWEJ EI60 Z WYPEŁNIENIEM
+ 284,63 RZĘDNA TERENU
+ 0.00 284,80
130
100
290
PROJEKTOWANY KANAŁ TECHNOLOGICZNY ZEWNĘTRZNY
ODNOWIENIE IZOLACJI CIEPLNEJ I PRZECIWWILGOCIOWEJ 1,73x0,18 m
ZAMUROWANIE OTWORU 1,73x0,18 m
W1
PROJEKTOWANY KANAŁ TECHNOLOGICZNY WEWNĘTRZNY
LEGENDA:
PROJEKTOWANA ŚCIANA
ŚCIANA DO WYBURZENIA
PRZEWODY KANALIZACJI DO LIKWIDACJI
PRZEWODY C.O DO LIKWIDACJI
PRZEWODY CHŁODU DO LIKWIDACJI
ISTNIEJĄCE PRZEWODY WENTYLACJI
PRZEWODY WENTYLACJI DO LIKWIDACJI
OBRYS ISTNIEJĄCEJ ŁAWY FUNDAMENTOWEJ
OBRYS PROJEKTOWANEGO KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
MONTAŻ FOLII ZABEZPIECZAJĄCO-WZMACNIAJĄCYCH NA ISTNIEJĄCYCH OKNACH.
GRZEJNIK C.O. DO LIKWIDACJI.
MONTAŻ FOLII ZABEZPIECZAJĄCO-WZMACNIAJĄCYCH NA ISTNIEJĄCYCH OKNACH.
PROJEKTOWANA OBUDOWA PŁYTĄ GKF O ODPORNOSCIOGNIOWEJ EI60
ZAMUROWANIE OTWORU 1,73x0,18 m
LIKWIDACJA OKNA
PROJEKTOWANY KANAŁ TECHNOLOGICZNY
ZAMUROWANIE POZOSTAŁEGO OTWORU OKIENNEGO
GRZEJNIK C.O. DO LIKWIDACJI.
MONTAŻ FOLII ZABEZPIECZAJĄCO-WZMACNIAJĄCYCH NA ISTNIEJĄCYCH OKNACH.
GRZEJNIK C.O. DO LIKWIDACJI.
MONTAŻ FOLII ZABEZPIECZAJĄCO-WZMACNIAJĄCYCH NA ISTNIEJĄCYCH OKNACH.
PIONY INSTALACYJNE SPROWADZIĆ POD POSADZKĘ I OBUDOWAĆ PŁYTĄ GKF
ZAMUROWANIE POZOSTAŁEGO OTWORU OKIENNEGO
LIKWIDACJA OKNA
MONTAŻ KLAPY ODCIĄŻAJĄCEJ TYPU KVP FIRMY SMAY 1400x700 mm (EI-120)
ISTNIEJACA UMYWALKA DO LIKWIDACJI.
NALEŻY PRZENIEŚĆ KANAŁ WENTYLACYJNY NAWIEWNY ZASILAJĄCY POMIESZCZENIE -1.30 Z POMIESZCZENIA PROJEKTOWANEJ SERWEROWNI.
MONTAŻ KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KVP FIRMY SMAY 300-250 mm (EI-120)
-1.30 Magazyn
20.70m2 płytki gresowe
-1.31 MAGAZYN
115.66m2 płytki gresowe
-1.27 Komunikacja
26.63m2 wykładzina PCV
-1.32 Pom. gospodarcze
6.73m2 płytki gresowe
Ø 63
Ø 50
Ø 75
1374
797
269
283
238
870
830
440
390
600
1164
-3,30
ZESPÓŁ PROJEKTOWY A M D
43-603 Jaworzno ul. Długoszyńska 6 tel. (032) 752 99 23, fax. (032) 752 93 52
Inwestor: KELECKI PARK TECHNOLOGICZNY Kielce ul. Piotrkowska 6
Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SERWEROWNI ULOKOWANEJ W INKUBATORZE TECHNOLOGICZNYM KELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO W KIELCACH PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 6
Lokalizacja: ul Olszewskiego 6, Kielce
dz nr ewid: 6/159, 6/163, 6/162, 6/160, 6/161, 6/332, 6/81
Stadium: PB
Skala: 1:50
Data: 06.2011
Nr uprawnień: -
Podpis
mgr inż. arch. Marek Dubiel
mgr inż. Łukasz Kędziora
Nazwisko
Projektował
Opracował
Sprawdził
Nazwa rysunku: RZUT POMIESZCZENIA - WYTYCZNE BUDOWLANE
Branża: BUDOWLANA
Nr rysunku: B-2