




Piętro +2 / antresola -projektornia /

LEGENDA:

- gniazdo wtyczkowe pojedyncze
- gniazdo wtyczkowe wielokrotne
- gniazdo wtyczkowe z klapką IP44
- gniazda wtyczkowe z klapką IP44 wielokrotne
- gniazdo trójfazowe 32A z klapką IP44
- wypust kablowy dla urządzeń montowanych na stałe
- wypust kablowy zakończony gniazdem IEC309 32A 400V
- punkt elektryczno-logiczny (podwójne gniazdo RJ45, trzy gniazda 230V)
- zasilacz 12V DC
- łącznik jednobiegunowy
- łącznik jednobiegunowy IP44
- łącznik świecznikowy
- łącznik schodowy pojedynczy
- łącznik schodowy pojedynczy IP44
- łącznik schodowy podwójny
- przycisk oświetlenia
- ściemniacz przyciskowy
- czujnik obecności wysokiej częstotliwości
- czujnik obecności wysokiej częstotliwości do korytarzy
- pociągowy włącznik wywołania
- kontroler systemu przyzywowego
- lampka sygnalizacyjna z sygnałem dźwiękowym
- miejscowa szyna wyrównawcza
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- wzmacniacz GSM

ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

| | |
|---|---|
| F01 | FAGERHULT 29148 Avion 50 2xT16 49 W |
| F02 | FAGERHULT 77931 15W LED Pleiad Compact G3 |
| F03 | FAGERHULT 77938 24W Pleiad Compact G3 |
| F04 | LTS PL PL 22.472 1x96W TC-L/T16-R/2x18/1x60W/800841 |
| F05 | pasek LED 10W/m 3000K + klosz mleczny |
| F06 | FAGERHULT 23047 Multilume Hydro Beta 2xT5 28 W |
| F07 | FAGERHULT 23083 Multilume Hydro Beta 2xT16 54 W |
| F08 | FAGERHULT 33406 AllFive Clear 2xT5 35 W |
| F09 | FAGERHULT 33404 AllFive Clear 2xT5 28 W |
| F10 | FAGERHULT 33403 AllFive Clear 1xT5 28 W |
| F11 | FAGERHULT 33405 AllFive Clear 1xT5 35 W |
| F12 | FAGERHULT 17345 Vidi 2 1x54W |
| F13 | FAGERHULT 26787 Notor G2 Ceiling Opal 2xT16 49 W |
| F14 | FAGERHULT 26789 Notor G2 Ceiling Opal 2xT16 49 W |
| F15 | FAGERHULT 29147 Avion 50 2xT16 35 W |
| F16 | FAGERHULT 24691 Indigo Clivus Delta 1xT16 54 W |
| F17 | FAGERHULT 53514 Isola 4xTC-L 55 W |
| F18 | FAGERHULT 16904 Freedom curved direct 1xLED 32s 32 W |
| F19 | FAGERHULT 33402 AllFive Clear 2xT5 14 W |
| F20 | FAGERHULT 16833 Wrap Direct/Indirect Beta 2xT16 49 W |
| F21 | FAGERHULT 11070-402 Appareo White led 76W 4000K |
| F22 | FAGERHULT 24692 Indigo Clivus Delta 2xT16 54 W |
| F23 | LTS PL 22.672 1x132W TC-L+T16/2x18W+4x24W/800843 |
| F24 | LTS PL 22.1012 1x252W 4X24/39W T16/4x24W+4x39W/800847 - zwieszak 1m |
| F25 | FAGERHULT 79319 Marathon Midi LED white 29 deg 3000K 45W |
| iTrack | szyna iTrack, zwieszana biała |
| F26 | FAGERHULT 19943-17 Open Box Beta 2xT16 49 W |
| Aw-NO | AWEX LVNO 11 (oświetlenie awaryjne: 7.0 W) |
| Aw-PO | AWEX LVPO 11 (oświetlenie awaryjne: 7.0 W) |
| Aw-PC | AWEX LVPC 11 (oświetlenie awaryjne: 7.0 W) |
| Aw-NC | AWEX LVNC 11 (oświetlenie awaryjne: 7.0 W) |
| | Oprawa Ewakuacyjna (piktogram) LED 2h AT /ostateczna ilość i rodzaj piktogramów do weryfikacji przez uprawnione służby/ |

Uwagi: Oprawy oswietelniowe typu: AVION, WRAP, APPAREO, OPEN BOX - wysokośc zawieszenia h=2,6m

karpla konsulting sp. z o.o, ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220307

| | | | |
|---|---|---|---|
| INWESTOR | Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 24-663 Kielce | EDYCJA: | DATA: 09.2013 |
| LOKALIZACJA | DZ. NR EW. 6/79; 6/80; 6/81; 6/332; 6/160; 6/161; 6/159; 6/163; 7/9 OBR. 0005 KIELCE przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach. | BRANŻA: ELEKTRYKA | FAZA: PW |
| PROJEKT | PRZEBUDOWA, ROBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU WYŻSZEJ SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI NA POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOŁU INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH KPT. | | |
| TEMAT RYS. | Instalacje elektryczne - Rzut piętra +2 | SKALA: 1:100 | NR RYS.: E-05 |

| PROJEKTANT | SPRAWDZAJĄCY | ZESPÓŁ PROJEKTOWY |
|---|---|---|
| mgr inż. Jacek Baran<br>upr. bud. nr MAP/0081/POOE/05 | mgr inż. Paweł Kopydirski<br>upr. bud. nr MAP/0378/POOE/08 | |

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)