029	POM. ROZDZIELNI ELEK. NN
10,43 m2	GRES

032	POM. TRAFOSTACJI
12,17 m2	GRES

033	POM. ROZDZIELNI ELEK. SN
11,25 m2	GRES

030	WĘZEŁ CIEPLNY
10,07 m2	GRES

028	POMIESZCZENIE PORZADKOWE
4,79 m2	GRES

B12 B11 B10 B9 B7 B5

BM BL AH BK

Przewód uziemiający LgY 16mm²

Główna szyna uziemiająca PFeZn 40x5mm

Szyna uziemiająca PFeZn 30x5mm

Punkt podłączenia żył powrotnych kabli SN PFeZn 40x5mm

Przewód uziemiający LgY 16mm²

PE N

Główna szyna uziemiająca PFeZn 40x5mm

Uziom roboczy transformatora PFeZn 40x5mm

Szyna uziemiająca PFeZn 30x5mm

Główna szyna uziemiająca PFeZn 40x5mm

Przewód uziemiający LgY 16mm²

Woda C.O. C.O. K.d.

ø63 ø60,3/125 ø60,3/125 ø110

kompaktowy węzeł ciepła

REI60

EI 30

Zarzad Inwestycji Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa projektu budowlanego:
Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną

Adres Inwestora:	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,
Nazwa i adres obiektu:	Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną działka ew. nr 5/37(5/53); 25-663 Kielce. ul.Olszewskiego 6; obręb 0005
Nazwa opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt:	Abonencka stacja transformatorowa 15/0,4kV
Przedmiot rysunku	RZUT STACJI TRANSFORMATOROWEJ PLAN INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ
Nr:	2
Skala:	1: 50
Data:	10.2013
Instalacja elektryczna: Projektant	tech. Zbigniew Kotecki nr upr. 235/90/Wł.
Instalacja elektryczna: Sprawdzający	inż. Gorgoniusz Markiewicz upr. nr 351/63/WBUiAŁ
Asystent projektanta:	mgr inż. Joanna Łazarczyk mgr inż. Adam Nycz

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/