029	POM. ROZDZIELNI ELEK. NN
10,43 m2	GRES

032	POM. TRAFOSTACJI
12,17 m2	GRES

033	POM. ROZDZIELNI ELEK. SN
11,25 m2	GRES

030	WĘZEŁ CIEPLNY
10,07 m2	GRES

028	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
4,79 m2	GRES

B12 B11 B10 B9 B7 B5 BM BL AH BK

Gł. wył. pożarowy całej hali + UPS

(1) Pole transformatorowe
(2) Pole liniowe
(3) Pole pomiarowe
(4) Pole liniowe

Rozdzielnica SN typu Ratiobox 17.5

Kanał kablowy 50x70cm
Pokrywa kanału
Kanał kablowy 50x70cm przejście przez ścianę
Kanał kablowy 75x70cm

Rury ø160 3szt.

Transformator suchy żywiczny 15/0,4kV 1250kVA

Otwór 50x20cm
Oś otworu na h=250cm

Tablica pomiarowa

Bateria kondensatorów 300kVAr

Rozdzielnica nN typu ZR-W

Woda C.O. C.O. K.d.
ø63 ø60,3/125 ø60,3/125 ø110

TOZ

Szafa ośw. awaryjnego

EI 30

REI60

kompaktowy węzeł ciepła

Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa projektu budowlanego:
Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną

Adres Inwestora:	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,
Nazwa i adres obiektu:	Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną działka ew. nr 5/37(5/53); 25-663 Kielce. ul.Olszewskiego 6; obręb 0005
Nazwa opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt:	Abonencka stacja transformatorowa 15/0,4kV
Przedmiot rysunku:	RZUT STACJI TRANSFORMATOROWEJ ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ I OTWORY DO PROWADZENIA KABLI
Nr:	1
Skala:	1: 50
Data:	10.2013
Instalacja elektryczna: Projektant	tech. Zbigniew Kotecki nr upr. 235/90/Wł.
Instalacja elektryczna: Sprawdzający	inż. Gorgoniusz Markiewicz upr. nr 351/63/WBUiAŁ
Asystent projektanta:	mgr inż. Joanna Łazarczyk mgr inż. Adam Nycz

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/