

LEGENDA

MO - mufa kablowa odgałęźna

MO - mufa kablowa odgałęźna umieszczona w miejscu likwidowanego słupa oświetleniowego

MP - mufa kablowa przelotowa umieszczona w miejscu likwidowanego słupa oświetleniowego

- istniejąca linia kablowa oświetleniowa YAKY 4x16 mm^2

- projektowana linia kablowa oświetleniowa YAKY 4x16 mm^2

- projektowany kabel zasilania opraw YKY 3x1.5 mm^2 prowadzony w konstrukcji

- bednarka ocynk. 25x4

- projektowana oprawa oświetleniowa BEGA 4439 montowana od spodu do wsporników wiat parkingowych,

IZK - projektowane złącza słupowe typu IZK umieszczone w słupach konstrukcji

karpla konsulting sp. z.o.o, ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367

INWESTOR	Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 24-663 Kielce
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 6/369; 6/367; 6/365; 6/91; 7/9; 6/159; 6/163 OBR. 0005 KIELCE przy ul. Olszewskiego w Kielcach
PROJEKT	BUDOWA WIAT PARKINGOWYCH Z MODUŁAMI FOTOWOLTAICZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
TEMAT RYS.	Oświetlenie parkingu - Schemat ideowy zasilania

EDYCJA:	DATA 11.2014
BRANŻA ELEKT.	FAZA PW.
SKALA -	NR RYS. E 28

PROJEKTANT
inż. Aleksander Cyran
E-260/89

SPRAWDZAJĄCY
inż. Kazimierz Kleczek
E-91/76

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna:
O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)