## Mocowanie 1 kabla do krawężnika L100x100x12

### Widok z góry
skala 1:10




### Widok z boku
skala 1:10




## Mocowanie 1 kabla do krawężnika L180x180x16

### Widok z góry
skala 1:10




### Widok z boku
skala 1:10




## Mocowanie 2 kabla do krawężnika L180x180x16

### Widok z góry
skala 1:10




### Widok z boku
skala 1:10




## Mocowanie 3 kabla do krawężnika L180x180x16

### Widok z góry
skala 1:10




### Widok z boku
skala 1:10




STAL: S235
Elektrody: E 380 RC11
Nieoznaczone spoiny pachwinowe o grubości 0,7 cieńszego elementu
Spoiny czołowe na pełny przetop

GENERALNYT PROJEKTANT
TERA GROUP
Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o.

adres: ul. Kadzielna 7/2 25-314 Kielce
tel. 041 344 52 42 fax: 041 368 23 70
konto: nr: 0000-1852-2324-2777-1110-0001
REGON: 260653634 / KRS: 0000441660



Elektroprojekt S.A.
25-520 Kielce ul. Targowa 18
tel. 041 344 52 42 fax: 041 368 23 70
e-mail: kielce@elektroprojekt.pl


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Projektant | mgr inż. Witold Krawczyk | nr upr. 2794/Lb/94 | | DATA: 03.2017 | FAZA: PW |
| Opracował | mgr inż. Marcin Pruś | | | | |
| Sprawdzający | mgr inż. Tadeusz Pluta | nr upr. 2313/Lb/84 | | SKALA: 1:10 | BRANŻA: KONSTRUKCJA |
| Dyrektor | S. Sobaś | nr upr. KL-617/94 | | | |

ZAMAWIAJĄCY/INWESTOR:
Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny
ul. Olszewskiego 6; 25-663 Kielce

FORMAT: A2

DOKUMENTACJA: Przebudowa linii napowietrznych WN 110kV w ramach wykonania uzbrojenia terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach.

TOM: 2/IV

Rok założenia 1951

TYTUŁ RYSUNKU:
# Wsporniki do zamocowania uchwytów na kabel WN

NR DOKUMENTACJI: EP10/2155

ARKUSZ: .

NR ARCHIWALNY: 10- 324 209

NR KOLEJNY: 22
2-01793