Blacha nr1 szt.3
skala 1:10



Blacha nr2 szt.3
skala 1:10



Przekrój C-C
skala 1:10



Blacha nr3 szt.6
skala 1:10



Blacha nr4 szt.3
skala 1:10



Przekrój A-A
skala 1:10



Przekrój B-B
skala 1:10



Listawa L1 szt.4
skala 1:10



Widok z góry
skala 1:10







Zestawienie stali profilowej

Lp.	Profil	Długość [mm]	Ilość [szt.]	Masa [kg] jednostk. [kg/mb]	Masa [kg] 1 szt. [kg]	Masa [kg] całkowita [kg]	Gatunek stali
1	bl.1100x3	3901	3	25,91	101,08	303,24	S235 JR
2	bl.1591x3	3901	3	37,47	146,17	438,51	S235 JR
3	bl.1068x3	1502	6	25,15	37,78	226,68	S235 JR
4	bl.1095x3	1711	3	25,79	44,13	132,39	S235 JR
5	L50x50x6	1000	4	4,47	4,47	17,88	S235 JR
6	Pręt ø14	569,5	28	1,21	0,69	19,32	S235 JR
				suma [kg]		1138,02	
				dodatek na spoiny 1.8% [kg]		20,48	
				masa całkowita [kg]		1158,50	

Wykaz śrub

ŚRUBY średnica i klasa /nakrętka klasa	Śruby Długość [mm]	Śruby Ilość [szt.]	Śruby Ciężar [kg]	Nakrętki Ilość [szt.]	Nakrętki Ciężar [kg]	Podkładki okrągłe szt.	Podkładki okrągłe kg
M12 kl.5.8/5	40	156	7,12	156	2,31	312	1,89
M12 kl.5.8/5	45	18	0,90	18	0,27	18	0,12
SUMA [kg]		8,02		2,58		2,01	

STAL: S235
Elektrody: E 380 RC11
Nieoznaczone spoiny pachwinowe o grubości 0,7 cieńszego elementu
Spoiny czołowe na pełny przetop

GENERALNY PROJEKTANT
TERA GROUP
Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o.
Elektroprojekt S.A.
25-520 Kielce ul. Targowa 18
tel./fax: (041) 34 52 42 fax (041) 368 23 79
e-mail: kielce@elektroprojekt.pl

Projektant	mgr inż. Witold Krawczyk	nr upr. 279/413/94	DATA	PIECZĘĆ
Opracował	mgr inż. Marcin Prus		03.2017	PW
Sprawdzający	mgr inż. Tadeusz Pluta	nr upr. 2313/13/94	SKALA 1:10	BRANŻA KONSTRUKCJA
Dyrektor	S. Sobaś	nr upr. KL-61/194		

ZAMAWIAJĄCY/INWESTOR: Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6; 25-663 Kielce
FORMAT: A1+
DOKUMENTACJA: Przebudowa linii napowietrznych WN 110kV w ramach wykonania uzbrojenia terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach.
TOM: 2/IV
TYTUŁ RYSUNKU: Osłona na kabel OS2; Listwa L1
Rok założenia 1991
NR DOKUMENTACJI: EP10/2155
NR ARCHIWALNY: 10- 324 209
ARKUSZ: -
NR RYSUNKU: 25 9-01751