TG pole 1



TG pole 4



UWAGI:

1. Układ pracy sieci TN–S
2. Lokalizacja Szafy RGPV zostanie określona na etapie projektu wykonawczego
3. Podłączenie wyzwalacza wzrostowego WW z wyłącznikiem pożarowym WP wykonać kablem HDGs 2x1,5mm2

STANISŁAW KARPIEL USŁUGI ARCHITEKTONICZNE ul. Droga do Daniela 3, 34-500 Zakopane			
INWESTOR	Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 24-663 Kielce		
LOKALIZACJA	dz. nr 6/347, 6/350 obr. 0005 Kielce		
INWESTYCJA	Budowa budynkowych instalacji fotowoltaicznych na budynku hali Centrum Technologicznego na działkach ewidencyjnych nr 6/347, 6/350 obr. 0005 Kielce, przy ul. Olszewskiego w Kielcach		
FAZA	P. WYKONAWCZY	BRANŻA	ELEKTRYKA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jakub Kłeczek		upr. bud. nr PDK/0101/PWOE/06
SPRAWDZIŁ	inż. Kazimierz Kłeczek		upr. bud. nr E-91/76
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. Łukasz Gorzała mgr inż. Tomasz Mazurek		mgr inż. Piotr Matejek
TEMAT RYSUNKU	Schemat elektryczny wpięcia instalacji fotowoltaicznej do TG nN	DATA	03.2015 r.
		SKALA	-
		NR RYS.	PV-02