UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych i centralnego ogrzewania, części technologicznego oraz wod.-kan..
2. Lokalizację nawiewników i wywiewników dopasować do siatki stropu podwieszonego.
3. Umożliwić dostęp do elementów wymagających obsługi.
4. Roboty przy montażu instalacji należy monitować zgodnie z sporządzonym projektem organizacji robót.
5. Wszystkie przewody, wobec których istnieją wymagania odporności przeciwpożarowej należy zaizolować przeciwpożarowo odpowiednio do wymagań producenta izolacji dla uzyskania odpowiedniej klasy EI.
6. Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzieleniem przeciwpożarowym należy uszczelnić.
7. Na przewodach wentylacyjnych zaznaczonych na rzutach oraz przed kratkami elementem nawiewnym i wywiewnym należy zabudowę przepustnice regulacyjne.
8. Przewody wentylacyjne należy zaizolować termicznie wg opisu technicznego.
9. Maksymalna długość przewodu elastycznego (flex) do podłączenia nawiewnika, wywiewnika, zawartka wentylacyjnych nie może przekraczać 200mm.
10. Na przewodach wentylacyjnych należy wykonać rewizje do ich czyszczenia zgodnie z wymogami zawartymi w WTWO Zeszyt 5, COBRTI Instal.
11. Szczegółowe wytyczne wykonawcze, dotyczące m. innymi podziału przestrzeni wentylowanych, należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem instalacji sanitarnych, konstrukcji, elektryki, AKPiA.
12. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
13. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy
14. Wykonawca jest go łącznie z opisem technicznym.
15. Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.

LEGENDA:

- przewody nawiewne – układ N1
- przewody wywiewne – układ W1
- przewody wywiewne – układ WC1
- przewody wywiewne – układ WC2
- przewody wywiewne – układ WC3
- przewody nawiewne – układ NP1
- przewody czerpne – układ CNP1
- tłumik akustyczny
- nawiewnik/wywiewnik wirowy
- zawór wentylacyjny
- klapa p.poż
- kratka kontaktowa
- ilość powietrza nawiewnego
- ilość powietrza wywiewnego

Niniejsze opracowanie jest w całości objęte prawami autorskimi i podlega ochronie na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

karpia konsulting
Inwestor: Centrum Kultury i Edukacji Park Technologiczny, ul. Chorzowskiego 8, 24-005 Puławy
Generalny projektant: Biuro Projektowe Karpia Konsulting Sp. z o.o., ul. Chorzowskiego 8, 24-005 Puławy
Projektant: mgr inż. Mariusz Karpia, upr. bud. nr PUW/0088/PWOK/11
Temat: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. BOSKIEJ 1 NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W PUŁAWACH
Projektant: mgr inż. Mariusz Zawada, upr. bud. nr PUW/0088/PWOK/11
Sprawdzający: mgr inż. Paweł Pilis, upr. bud. nr LU/0088/PWOK/11
Opracował: mgr inż. Anna Wawszczak-Zawiślak, upr. bud. nr PUW/0088/PWOK/11
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA: SANITARNA
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
SKALA: 1:50
DATA: 05.2015
NR RYS.: 04