UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych tj. instalacją wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania oraz wod-kan.
2. Lokalizacja jednostek wewnętrznych dopasować do siatki sufitu podwieszonego.
3. Umożliwić dostęp do elementów wymagających obsługi.
4. Należy zapewnić powierzchnię serwisową w suficie podwieszonym zgodnie z wytycznymi DTR producenta urządzenia.
5. W przestrzeni sufitu podwieszonego bezpośrednio pod jednostką klimatyzującą wewnętrzną należy zamontować kratkę wentylacyjną o wymiarach 600x600 mm np. typ STR firmy SMAT lub równoważne.
6. Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzieleniem pożarowym należy uszczelnić.
7. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
8. Jednostki klimatyzacyjne wewnętrzne, które nie są fabrycznie wyposażone w pompki skroplin, należy wyposażyć dodatkowo w indywidualne pompki skroplin.
9. Włączenia przewodów skroplinowych do instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez syfony z blokadą antyzapachową.
10. Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowego uszczelnić masą ogniochronną o odporności ogniowej tej przegrody.
11. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z zestawem technicznym.
12. Wszelkie przypadki w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.

LEGENDA:

- przewody freonowe
- przewody freonowe
- przewody freonowe
- przewody skroplinowe
- 0,34 +24 °C grzewczakowa Qch: 4518 W – objaśnienia opisu do ida
- jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna
- jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna
- jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna
- PS – Plan skroplinowy

INWESTOR	Gmina Kalisz - Kaliski Park Technologiczny, ul. Oleosynalarga 6, 24-003 Kalisz
OBIEKT	BUDYNEK BIUROWY - KALISKI PARK TECHNOLOGICZNY
ADRES	ul. Oleosynalarga 6, 24-003 Kalisz
TEMAT	RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA KLIMATYZACJI
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Iwona Długosz
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Iwona Zlach
	upr. bud. nr KL/1688/POOK/11
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. Paulina Tita mgr inż. Iwona Zlach mgr inż. Irena Dąbrowska-Chmiel
SKALA	1:100
DATA	06.2022
FAZA	PW
BRANŻA	WENTYLACJA
NR RYS.	10

Karpia Automatyka

Karpia Consulting sp. z o.o. ul. Wrzosowa 17/19, 01-493 Kraków, karpia@karpia.pl, tel/fax +48 12 4109997

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONA PRAWNIE. AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE I MAJĄTKOWE CHRONIONE PRZEZ PRAWO (DZ. U. NR 24 POZ. 83 W DNIU 4 LUTEGO 1994 R.)