UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych i, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz wod.-kan.,
2. Lokalizację nawiewników i wywiewników dopasować do siatki stropu podwieszonego.
3. Umożliwić dostęp do elementów wymagających obsługi.
4. Roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz instrukcjami producenta tych kanałów.
5. Wszystkie przewody, wobec których istnieją wymagania odporności przeciwpożarowej należy zaizolować przeciwpożarowo odpowiednio do wymagań producenta izolacji dla uzyskania odpowiedniej klasy EI.
6. Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzieleniem przeciwpożarowym należy uszczelnić.
7. Na przewodach w miejscach zaznaczonych na rzutach oraz przed każdym elementem nawiewnym i wywiewnym należy zainstalować przepustnice regulacyjne.
8. Przewody wentylacyjne należy zaizolować termicznie wg opisu technicznego.
9. Maksymalna długość przewodu elastycznego (flex) do podłączenia nawiewnika, wywiewnika, czerpni wentylacyjnych nie może przekroczyć 200mm.
10. Na przewodach wentylacyjnych należy wykonać rewizje do ich czyszczenia zgodnie z wymogami zawartymi z WTWO Zeszyt 5, CIBRB Instal.
11. Szczelność wentylacyjna wykonawcy, dotyczy, w miarę podlega, przez kształtek wentylacyjnych bezpośrednio na budowie.
12. W przypadku kolizji z innymi instalacjami, kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
13. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy
14. Wszelkie projekt po kazanie o zakresie technicznym, rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.

LEGENDA:

- przewody nawiewne – układ N1
- przewody wywiewne – układ W1
- przewody wywiewne – układ WC1
- przewody wywiewne – układ WC2
- przewody wywiewne – układ WC3
- przewody nawiewne – układ NP1
- przewody czerpnie – układ CNP1
- tłumik akustyczny
- nawiewnik/wywiewnik wirowy
- zawór wentylacyjny
- klapa p.poż
- krotka kontaktowa
- ilość powietrza nawiewnego
- ilość powietrza wywiewnego

INWESTOR	Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa
OBIEKT	Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa
TEMAT PRZ.	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
TEMAT RYS.	INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marcin Chmielnicki
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marcin Chmielnicki
UPR. BUD. nr PWK/0008/POOK/11	
UPR. BUD. nr PO. 0/0/09	
SKALA	1:50
DATA	03.2015
FAZA	PW
NR RYS.	03
ZESPÓŁ BRANŻOWY	mgr inż. Paweł Pluta mgr inż. Marcin Chmielnicki mgr inż. Anna Matejczyk-Domek

RESTAURACJA PRZEWIDZIANA DO ZAGOSPODAROWANIA W PRZYSZŁOŚCI - PRZYGOTOWANIE INSTALACJI DO ZASILANIA I ODPROWADZENIA POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

karpla konsulting