Centrala wentylacyjna N1 - WI o parametrach: Vm=7500m³/h,Vw=7500m³/h, dP=350Pa, masa M=1326kg, moc elektryczna wentylatora nawiewnego Pel=4,0kW, 3x400V, moc elektryczna wentylatora wywiewnego Pel = 2,2kW, 3x230V
Wentylator dachowy WD2, DKS 355E4, o wydajności Vw=800m³/h i mocy elektrycznej Pel=260W,1x230V,50Hz,
Wentylator dachowy WD1, DKS 355E4, o wydajności Vw=1050m³/h i mocy elektrycznej Pel=260W,1x230V,50Hz,
Jednostka napowietrzająca o wydajności Vn=2800m³/h, masie 350kg i mocy elektrycznej Pel=9,22kW, 3400V
Wentylator dachowy WD3, DKS 225EZ, o wydajności Vw=1350m³/h i mocy elektrycznej Pel=113W,1x230V,50Hz,
Tablica Hydrostany WD1-T-H WD2-T-H WD3-T-H
POKRYCIE DACHOWE MEMBRANA FIRMY GAMRAT W KOLORZE SZARYM
UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych i centralnego ogrzewania, celem technologicznego oraz wykonawczym.
2. Lokalizację nawiewników i wywiewników dopasować do siatki stropu podwieszonego.
3. Umożliwić dostęp do elementów wymagających obsługi.
4. Kanały przechodzące odizolować należy montować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wszystkie przewody należy zabezpieczyć przed korozją.
6. Przejścia przewodów przez przegrody należy zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań.
7. Na przewodach w miejscach zamontowanych na rurkach oraz przed przepustnice regulacyjne.
8. Przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć przed korozją.
9. Maksymalna długość przewodu elastycznego (flex) do podłączenia nawiewników, wywiewników, czerpni wentylacyjnych nie może przekraczać 2,0m.
10. Na przewodach wentylacyjnych należy wykonać otwory do ich czyszczenia zgodnie z wymaganiami zawartymi z WTWO Zeszyt 5, CO8811 Instal.
11. Kształtki wentylacyjne wykonywać, dostępne w miarę dostępu przez instalatorów. Należy dążyć, aby z możliwości dopasowania niektórych kształtek wentylacyjnych bezpośrednio na budowie.
12. Projekt architektoniczny stanowi integralną część projektu budowlanego i należy
13. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy
rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
14. Wszelkie Przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy uzgadniać z projektantem.
15. Wszelkie nieścisłości należy zgłaszać do konsultacji z projektantem.
LEGENDA:
– przewody nawiewne – układ N1
– przewody wywiewne – układ W1
– przewody wywiewne – układ W2
– przewody wywiewne – układ W3
– przewody nawiewne – układ NP1
– przewody czerpne – układ CNP1
– tłumik dźwiękochłonny
– nawiewnik/wywiewnik wirowy
– zawór wentylacyjny
– klapa p.poż
– kratka kontaktowo
– ilość powietrza nawiewnego
– ilość powietrza wywiewnego
SZCZEGÓŁ A
WD1
SZCZEGÓŁ B
WD2
SZCZEGÓŁ B
WD3
Wentylator
Połączenie elastyczne
Kołpak zwrotny
Blaszak
Rs
Rs
Rs