UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych tj. centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz wod-kan.
2. Lokalizację nawiewników i wywiewników dopasować do siatki stropu podwieszanego.
3. Umożliwić dostęp do elementów wymagających obsługi.
4. Kłapy przeciwpożarowe odcinające należy montować zgodnie z aprobatami producenta tych klap.
5. Wszystkie przewody, wobec których istnieją wymagania odporności przeciwpożarowej należy zabudować przeciwpożarowo odpowiednio do wymagań dla przegrody przez którą przechodzą (patrz rys. D.).
6. Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzieleniem pożarowym należy uszczelnić.
7. Na przewodach w miejscach oznaczonych na rzutach oraz przed każdym elementem nawiewnym i wywiewnym należy zainstalować przepustnice regulacyjne.
8. Przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć termicznie wg opisu technicznego.
9. Maksymalna długość przewodu elastycznego (flex) do podłączenia nawiewników, wywiewników, zaworów wentylacyjnych nie może przekroczyć 2000mm.
10. Na przewodach wentylacyjnych należy wykonać rewizje do ich czyszczenia zgodnie z wymaganiami zawartymi z WWO Zeszyt 5, rozdział 4.
11. Instalację wentylacyjną wykonywać etapowo w miarę postępu prac instalacyjnych. Należy ściśle się z możliwością dopasowania niektórych kształtek wentylacyjnych bezpośrednio na budowie.
12. W projektu instalacji z innymi instalacjami kolizje rozwiązać bezpośrednio na budowie.
13. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
14. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.

LEGENDA:

- przewody nowiewne – układ N1
- przewody nawiewne – układ N2
- przewody wywiewne – układ WC1
- przewody wywiewne – układ WC2
- przewody wywiewne – układ WC3
- przewody wywiewne – układ WC4
- przewody nowiewne – układ NP1
- przewody czerpne – układ CNP1

- tłumik akustyczny
- nawiewnik/wywiewnik wirowy
- zawór wentylacyjny
- klapa p.poż
- kratka kontaktowa

Wm=235m³/h – ilość powietrza nawiewnego
Ww=235m³/h – ilość powietrza wywiewnego

karta consulting
Jarosław Karpiński, Jarosław Karpiński Spółka Jawna
WIELOBRANŻOWE PROJEKTOWANIE, KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI, NADZÓR AUTORSKI
Jarosław Karpiński, Jarosław Karpiński Spółka Jawna ul. Stanisława Fischera 19, 31-962 Kraków, biuro@karpinski.pl, telefon +48 12 2220007

INWESTOR	Gmina Kraków - Kolegia Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 8, 24-493 Iwkowa
LOKALIZACJA	031-104, 031-105, 031-106, 031-107, 031-108, 031-109, 031-110, 031-111, 031-112, 031-113, 031-114, 031-115, 031-116, 031-117, 031-118, 031-119, 031-120, 031-121, 031-122, 031-123, 031-124, 031-125, 031-126, 031-127, 031-128, 031-129, 031-130, 031-131, 031-132, 031-133, 031-134, 031-135, 031-136, 031-137, 031-138, 031-139, 031-140, 031-141, 031-142, 031-143,