UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych tj. centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane, należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi o dwie dymensje większe niż przewód.
3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
4. W obudowach pionów kanalizacyjnych i ściankach instalacyjnych wykonać otwory umożliwiające dostęp do rewizji zamontowanych na pionach kanalizacyjnych.
5. Poziomy i piony instalacji wody zimnej prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane należy zaizolować antyroszeniowo izolacją:
   – dla podejść do odbiorników wody gr. 9mm
   – dla przewodów prowadzonych w bruzdach ściennych gr.13mm
6. Przewody instalacji wody ciepłej należy zaizolować izolacją gr. wg Rozp. Ministra Infrastruktury, Dz.U.02.75.690 z późn. zm
7. Jeśli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnące w sasiedztwie ścianek instalacyjnych lub działowych z gips–kartonu należy prowadzić w ich wnętrzu. Prowadzenie przewodów na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelności opracowania.
9. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
10. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować izatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
11. Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione. Opracowana dokumentacja projektowa stanowi własność inwestora i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody.

LEGENDA:

– woda zimna
– woda ciepła
– woda cyrkulacyjna
– woda p.poż.
– kanalizacja sanitarna w posadzce
– kanalizacja sanitarna pod stropem
– drenaż odwadniający
(K8) – piony kanalizacji sanitarnej
(KZ) – piony zbiorcze odpowietrzające
(W) – piony wody
(H) – piony hydrantowe

karpla konsulting sp. z o.o., ul. Brzozowa 17/16, 31-589 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax: +48 12 4229307

INWESTOR	Gmina Kleko - Kleleckí Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 24-853 Kleko	EDYCJA:	DATA: 08.2013
LOKALIZACJA	DZ. NR ETC. 6/16, 6/62, 6/63, 6/100, 6/101, 6/102, 6/103, 6/104, 7/6/104, 6/205 OBRĘB 0202.06 przy ul. Olszewskiego 6 w Kielach	BRANŻA	FAZA
PROJEKT	PRZEDSIĘWZIĘCIE POLEGAJĄCE NA ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WYTWÓRCZEGO, CZĘŚCIOWO NA MAGAZYNOWY, NA POTRZEBY WYMIENIONEGO ZAKŁADU I NADBUDOWĘ CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ O 2 PIĘTRA	SANITARNA	PW
TEMAT RYS.	RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD.-KAN. I P.POŻ.	SKALA 1:100	NR RYS. 03

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr Inż. Michał Janus	mgr Inż. Marek Zlach	
upr. bud. nr SWK/0088/POOS/08	upr. bud. nr VC-10/89	

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna © prawa autorskie i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 2006.1994 r.)