Instalacja cyrkulacji C.W.U.

Instalacja wody zimnej

Instalacja ciepłej wody

Instalacja odprowadzenia skroplin

Instalacja wody ppoż

KALENICA

KOSZ

ZAKRES PRACY SUWNICY

ZAKRES PRACY SUWNICY

Rury #160 3szt

proj. zestaw wodomierzowy DN32 na ścianie z zaworem antyskażeniowym KLEA DN32 wg proj. branżowego

WU1
16x2,2;32x4,4;40x5,5

ZWU1
DN50

ZA ODEJSCIEM INST. PPOŻ
NA PIONIE ZAMONTOWAC ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY NORMALNIE ZAMKNIĘTY DN40 (ODCIĘCIE INST. WODY UŻYTKOWEJ NA WYPADEK POŻARU)

DN 32

PPOŻ1
DN40

DN 25

TA-Therm_kr_pom
50,00 °C
DN15

3,10m góra przewodu

skrzynki instalacji elektrycznej wg proj. branżowego

zarys antresoli stalowej dostępnej z poziomu pierwszego piętra.

DN 25

DN 32

głowny wyłacznik prądu instl. elektrycznej wg proj. branzowego

REI

REI60

skrzynki instalacji eklektrycznej wg proj. branżowego

skrzynki instalacji eklek. wg proj branżowego

REI60

Pompa cyrkulacyjna P1
0,041m3/h; 0,8kPa
1~230/50; 5W

V Cyrk=0,01 dm³/s
Q=0,41 dm³/s

Zbiornik c.w.u. z pompą ciepła 300l 2,3kW
230V / 50Hz; 4,5 A; 1,0kW

Zespół pompowo - sterowniczy do kolektorów słonecznych
230V / 50 Hz; 2,78 A; 0,6 kW

WU2
16x2,2;16x2,2;40x5,5

PPOŻ2
DN25

wycieraczka

skrzynki instalacji eklek. wg proj branżowego

główny wyłacznik prądu inst. elektrycznej wg proj. branzowego

główny wyłacznik prądu inst. elektrycznej wg proj. branzowego

Zarzad Inwestycji Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-60

Nazwa projektu budowlanego	Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną
Adres Inwestora	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,
Nazwa i adres obiektu	Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną działka ew. nr 553; 25-663 Kielce, ul.Olszewskiego 6; obręb 0005
Nazwa opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt	Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną
Przedmiot rysunku	Instalacja wewnętrzna wodociągowa, - rzut kondygnacji przyziemia
Nr	1
Skala	1: 100
Data	25.09.2013
Projektant	mgr inż. Przemysław Kozłowski nr upr. 55/02/WL
Sprawdzający	inż. Marcin Wątyk upr. nr LOD/0526/POOS/06
Asystenci	mgr inż. Michał Wyszkowski mgr inż. Grzegorz Filip