

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY CENTRALI N1W1



01 - NAGRZEWNICA - glikol etylenowy 35% 80/60°C 1,2m3/h; 6,6kPa
02 - TERMOMETR SŁUPKOWY
03 - ZAWÓR REGULACYJNY TA-FUSION-P 32 Z SIŁOWNIKIEM EMO-TM N=3,55
04 - ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY ZUT15 Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM
05 - MANOMETR TARCZOWY 0-6bar
06 - ZAWÓR ODCINAJĄCY DN32
07 - FILTR SIATKOWY DN32
08 - ZAWÓR SPUSTOWY DN 15 Z KOŃCÓWKĄ DO WĘŻA

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY CENTRALI N2W2



01 - NAGRZEWNICA - glikol etylenowy 35% 80/70°C 0,7m3/h; 4,1kPa
02 - TERMOMETR SŁUPKOWY
03 - ZAWÓR REGULACYJNY TA-FUSION-P 32 Z SIŁOWNIKIEM EMO-TM N=1,1
04 - ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY ZUT15 Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM
05 - MANOMETR TARCZOWY 0-6bar
06 - ZAWÓR ODCINAJĄCY DN32
07 - FILTR SIATKOWY DN32
08 - ZAWÓR SPUSTOWY DN 15 Z KOŃCÓWKĄ DO WĘŻA

Instalacja zasilania nagrzewnic central wentylacji

Instalacja powrotu nagrzewnic central wentylacji

Instalacja freonowa

Instalacja wentylacji wywiewnej

Instalacja wentylacji nawiewnej

Instalacja wentylacji wywiewnej sanitariatów

UWAGA:
CZĘŚĆ RYSUNKOWA ORAZ OPIS TECHNICZNY STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNĄ CAŁOŚĆ I NIE MOGĄ BYĆ ROZPATRYWANE OSOBNO

Zarzad Inwestycji Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel/fax, (024) 2540940

Nazwa projektu budowlanego	Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną		
Adres Inwestycji	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,		
Nazwa i adres działki	Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną działka ew. nr 5/53; 25-663 Kielce, ul.Olszewskiego 6; obręb 0005		
Nazwa opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża:	Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną		
Przedmiot rysunku	[Instalacja wentylacji mechanicznej] • rzut dachu	Nr: 18	Skala: 1:50 Data: 25.09.2013
Projektant	mgr inż. Przemysław Kozłowski nr upr. 55/02/Wł.		
Sprawdzający	inż. Marcin Wałyk upr. nr LOD/0526/POOS/06		
Asystenci	mgr inż. Michał Wysocki mgr inż. Grzegorz Filip		