

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WODNEJ

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie rur, kształtek i złączek			
Pex-Al-Pex			
Rury - Pex-Al-Pex			
Rura PE-X/AL/PE-RT	50x6,9	15	m
Rura PE-X/AL/PE-RT	40x5,5	57	m
Rura PE-X/AL/PE-RT	32x4,4	69	m
Rura PE-X/AL/PE-RT	25x3,5	53	m
Rura PE-X/AL/PE-RT	20x2,8	49	m
Rura PE-X/AL/PE-RT	16x2,2	239	m
Rury stalowe			
przewód ze stali nierdzewnej w otulinie	DN15	39	m
Kształtki - Pex-Al-Pex			
Kolano 90°	16 - 16	114	szt
Kolano 90°	20 - 20	10	szt
Kolano 90°	25 - 25	7	szt
Kolano 90°	32 - 32	24	szt
Kolano 90°	40 - 40	8	szt
Kolano 90°	50 - 50	3	szt
Trójnik	50 - 50 - 40	1	szt
Trójnik	50 - 32 - 40	1	szt
Trójnik	40 - 40 - 32	2	szt
Trójnik	40 - 32 - 40	7	szt
Trójnik	40 - 32 - 25	1	szt
Trójnik	32 - 20 - 25	4	szt
Trójnik	32 - 20 - 32	12	szt
Trójnik	32 - 25 - 25	1	szt
Trójnik	25 - 16 - 25	7	szt
Trójnik	25 - 20 - 25	1	szt
Trójnik	25 - 20 - 20	4	szt
Trójnik	25 - 16 - 20	5	szt
Trójnik	25 - 25 - 16	4	szt
Trójnik	20 - 16 - 20	5	szt
Trójnik	20 - 16 - 16	5	szt
Trójnik	20 - 20 - 16	2	szt
Trójnik	16 - 20 - 16	1	szt
Trójnik	16 - 16 - 16	15	szt
Redukcja	20-16	13	szt
Redukcja	25-16	3	szt
Redukcja	25-20	1	szt
Redukcja	32-16	6	szt
Redukcja	32-25	1	szt
Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie zaworów i armatury			
Zawór odcinający kulowy	25	2	szt
Zawór odcinający kulowy	32	1	szt
Zawór odcinający kulowy	40	2	szt
Zawór odcinający kulowy	50	1	szt
Termostatyczny zawór mieszający do instalacji c.w.u.	DN15	2	szt
Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie izolacji			
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm	18	169	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm	22	19	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm	25	26	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm	35	58	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 40 mm gr. 6mm	40	51	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 50 mm gr. 6mm	50	17	m
Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie urządzeń			

Podgrzewacz c.w.u. z pompą ciepła 2,4kW i grzałką elektryczną 1,5kW		2	szt
Zespół pompowo - sterowniczy do kolektorów słonecznych		2	szt
Zbiornik magazynujący c.w.u. 300l		1	szt
Kolektor słoneczny płaski		4	szt
Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 0,043m ³ /h, 1,00 kPa		1	szt
Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 0,041m ³ /h, 0,80 kPa		1	szt