

Kielce, 10 lutego 2011

***Dot: Odpowiedzi do uwag zawartych w piśmie znak TW/RK/1826/2011***

ad 1 Załączono zestawienie materiałów przeznaczonych do demontażu,  
ad 2 Opisano i rozrysowano szczegółowo każdy przepust,  
ad 3 W sekcjach odciągowych zaprojektowano jednolite przewody,  
ad 4 Opisano istniejące słupy relacji GPZ Piaski – GPZ Chemar znajdujące się  
w pobliżu przebudowywanej linii

Z poważaniem,

Piotr Kuchniak

*Kierownik Pracowni*

*Instalacji Elektrycznych*